

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель департамента образования
администрации городского округа Тольятти


_____ /Л.М. Лебедева/
подпись Ф.И.О.
«26» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Школа №23»

_____ / О.Е. Бутина /
подпись Ф.И.О.
«26» февраля 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « 26 » февраля 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти»

(полное юридическое наименование объекта)

445010, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Советская, 53А тел.31-88-14, E-mail chgard55@edu.tgl.ru

Директор - Бутина Ольга Егоровна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.Тольятти

2. Ведомственная принадлежность Департамент образования администрации городского округа Тольятти

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 100дет/200чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее здание -2 этажа ; занимаемая площадь – 2 этажа; материал несущих конструкций – железобетон; материал лестниц – железобетон.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).
7. Количество и назначение входов 1 центральный , 5 эвакуационных
8. Год постройки 1968
9. Год последней реконструкции 0

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		900	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус -№ 17,22,40,66, троллейбус - № 1,2,7 «Жилина» (по улице Мира) Маршрутное такси - № 91,93, 310, 314,328 «Жилина» (по улице Мира)	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,2м	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1 шт- 1,10м	К, О	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г	-	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,05	К, С, О	ремонт	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,05	К, С, О	-	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	Создать	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С	ремонт	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 2,0$ м	1,5	К	реконструкция	

	движения					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,5 -	К	реконструкция создать	
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	установка	
	Места отдыха	наличие	-	К, О	установка	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		-		-	Не предусмотрена проектом. Запрещена, согласно антитеррористическим требованиям по Самарской обл. от 03.03.2005г. Протокол №01-05
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25,0	К, О	-	
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	-	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	-	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	-	
	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	1:12	К	-	

	Ширина	$\geq 1,0$ м	1,2	К	-	
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К	-	
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С	-	
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С	-	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С	-	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	-	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	-	
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	-	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	-	
	Пандус на рельефе					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
	Уклон	≤ 8 %	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	-	

	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	-	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О	-	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О	-	
	Разворотные площадки:		-		-	
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	-	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка Эвакуационный выход № 4					

	(1 младшая группа)					
	Высота площадки	м	0,5		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	1,55x1,47	К	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	создать	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	ремонт	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	-	
	Навес	наличие	+	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	создать	
	Лестница наружная Эвакуационный выход № 4 (1 Младшая группа)					
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	ремонт	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	-	О, С	ремонт	

	м					
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,93	О, С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	установка	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	установка	
	Крыльцо или входная площадка Эвакуационный выход № 1 (центральный вход)					
	Высота площадки	м	0,56		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	1,68x1,43	К	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	создать	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	ремонт	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	-	
	Навес	наличие	+	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	+	К, О, С	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	0,79	К	-	
	Информация об объекте	наличие	+	Г	-	

	Лестница наружная Эвакуационный выход № 1 (центральный вход)					
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	ремонт	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	ремонт	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,93	О, С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	установка	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	установка	
	Крыльцо или входная площадка Эвакуационный выход № 2 (вход в холл)					
	Высота площадки	м	0,73		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	1,63x1,45	К	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	создать	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки	наличие	+	К, О, С	установка	

	более 45 см					
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	ремонт	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	-	
	Навес	наличие	+	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	создать	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	создать	
	Лестница наружная Эвакуационный выход № 2 (вход в холл)					
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	ремонт	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	ремонт	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,96	О, С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	установка	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	установка	

	Крыльцо или входная площадка Эвакуационный выход № 3					
	Высота площадки	м	0,63		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	1,49x1,41	К	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	создать	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	ремонт	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	-	
	Навес	наличие	+	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	создать	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	создать	
	Лестница наружная . Эвакуационный выход № 3					
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	ремонт	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	-	О, С	ремонт	

	м					
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,94	О, С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	установка	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	установка	
	Крыльцо или входная площадка Эвакуационный выход № 5 (со стороны пищеблока)					
	Высота площадки	м	0,73		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	1,19x1,62	К	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	создать	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	ремонт	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	-	
	Навес	наличие	+	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	создать	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	создать	

	Лестница наружная Эвакуационный выход № 5 (со стороны пищеблока)					
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	ремонт	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	ремонт	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,96	О, С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	установка	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	установка	
	Пандус наружный	наличие	-		создать	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	создать	
	Уклон	≤ 8%	-	К	создать	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К	создать	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	создать	
	Разворотные площадки:		-		создать	
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	создать	

	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	создать	
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	создать	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	создать	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	создать	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	создать	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	создать	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О	создать	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	создать	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	создать	Невозможно установить необходима техническая реконструкция здания. Проект 1968г.
	Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установка	
18	Тамбур. Эвакуационный выход № 1 Центральный вход					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,73x1,10	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	-	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	0,79м	К, О	-	

	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,05	К	-	
19	Тамбур. Эвакуационный выход № 4 (1 младшая группа)					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,70x1,5	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	замена	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,87м	К, О	замена	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,03	К	-	
7	Тамбур. Эвакуационный выход № 2 (вход в холл)					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,74x1,94	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	-	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,88	К, О	-	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,05	К	-	
4	Тамбур. Эвакуационный выход № 3					

	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,63x1,45	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	замена	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,88	К, О	-	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,01	К	-	
5	Тамбур (вход в пищеблок) Эвакуационный выход № 5					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,55x1,30	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	замена	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,80	К, О	-	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,05	К	-	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание

					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		-	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Уклон	≤ 8%	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К	-	
	Пандус переносной	наличие	-	К	-	
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	-	К	-	Невозможно установить

						необходима техническая реконструкция здания. Проект 1968г
	- мобильный	наличие	-	К	установка	
б/н	Коридор 1этаж					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,29	К	-	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	создать	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	-	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установка	
44,45	Холлы 1 этаж					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,08	К	-	В холле стоят опорные столбы до 2 этажа 0,70x0,60 (согласно проекту)
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	4,1x4,65	К	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установка	

	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	-	Технически невозможно. Проект здания 1968г.
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	-	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	-	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	-	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	-	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-	
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Уклон	≤ 8 %	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	

	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
б/н	Лестница №1 (вход в группы среднюю, подготовительную)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,96	О, С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	О, С	установка	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установка	
б/н	Лестница №2 (вход в группы 2 младшую, старшую)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	О, С	установка	

	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,93	О, С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	установка	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установка	
	Лифт пассажирский	наличие	-		реконструкция	Невозможно установить необходима техническая реконструкция здания. Проект 1968г
	Кабина:		-		-	
	- габариты (глубина х ширина)	≥ 1,5 х 1,7 м	-	К	-	
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К	-	
	- Поручни	наличие	-	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-	
	Знак доступности	наличие	-	К	-	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	-	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-		-	

	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	-	
23,24, 25	Обслуживание в группах: 1 этаж 1 младшая					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,73	К	реконструкция	
	Высота порога	≤ 0,025 м	-	К	-	
	Информация тактильная	наличие	-	С	создать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создать	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	создать	
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	создать	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О	создать	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	создать	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	создать	
1,2,25; 21,20,5; 14,19,6; 7,8,9.	Обслуживание в группах: 2 этаж 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная, аналогично					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,73	К	реконструкция	
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,06	К	ремонт	
	Информация тактильная	наличие	-	С	создать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создать	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	создать	
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	создать	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О	создать	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	создать	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	создать	

14 1этаж	Обслуживание в кабинетах администрации (кабинет руководителя)					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,74	К	реконструкция	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	-	К	-	
	Информация тактильная	наличие	-	С	создать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создать	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	создать	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	создать	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О	создать	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	создать	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	создать	
10 1этаж	Обслуживание в кабинетах администрации (медицинский кабинет)					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,74	К	реконструкция	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	-	К	-	
	Информация тактильная	наличие	-	С	создать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создать	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	создать	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	создать	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О	создать	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	создать	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	создать	
9 1этаж	Обслуживание в кабинетах администрации (методический кабинет)					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,74	К	реконструкция	
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	-	К	-	

	Информация тактильная	наличие	-	С	создать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создать	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	создать	
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	создать	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О	создать	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	создать	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	создать	
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	-	
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К	-	
	Место для сидения	наличие	-	О	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	
35	Зал музыкальный 1этаж (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-		-	
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла	≥ 2		Г	создать	

	с подключением слухового аппарата)		-			
43	Зал спортивный 1этаж		-		-	
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г	создать	
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	создать	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	-		реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	-	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	-	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	-	К, О	-	
	Открывание дверей	наружное	-		-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	-	
	Количество кабинок	$\geq 1 \text{ шт.}$	-	К, О	-	
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	-	К, О	-	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65 \text{ м}$	-	К	-	
	- опорные поручни	наличие	-	К, О	-	

	в т.ч. откидные	наличие	-	К	-	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	-	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	-		-	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	-	К	-	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	-	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	-	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	-	К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	-	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К	-	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О	-	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	-	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	-	
26	Санузел обычный 1этаж 1 младшая группа	наличие	+		реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	создать	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	создать	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,74	К, О	реконструкция	

	Открывание дверей	наружное	+		замена	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	создать	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	3	К, О	-	
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,74	К, О	реконструкция	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 х 1,65 м	0,82х0,71	К	реконструкция	
	- опорные поручни	наличие	-	К, О	установка	
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	создать	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 х 2,25 м	-		реконструкция	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 м	-	К	реконструкция	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	создать	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	создать	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	создать	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	2,10х1,9	К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	установка	
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К	установка	
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 х 1,5 м	80х80	К, О	реконструкция	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤ 0,48 х 0,85 м	-	К, О	установка	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу,	30 см	-	С	создать	

	ощущаемая ногой или тростью (ширина)					
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	создать	
23,24; 3,4; 17,18; 12,13	Санузел обычный (в группах)аналогичные 2этаж 2младшая группа, средняя, старшая, подготовительная	наличие	+		реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	создать	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	создать	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,74	К, О	реконструкция	
	Открывание дверей	наружное	+		замена	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	создать	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	3	К, О	-	
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,74	К, О	реконструкция	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	0,82x0,71	К	реконструкция	
	- опорные поручни	наличие	-	К, О	установка	
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	создать	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-		реконструкция	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	К	реконструкция	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	создать	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	создать	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	создать	

	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	2,10x1,9	К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	установка	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К	установка	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	80x80	К, О	реконструкция	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	установка	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	создать	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	создать	
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С	создать	
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С	создать	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,5	К, О, Г, С	создать	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,01	К, О, Г, С	создать	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	создать	
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	установка	

	высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установка	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	создать	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	создать	

7. ВЫВОДЫ

Здание введено в эксплуатацию в 1968 году, капитальный ремонт не проводился. Объект не соответствует нормативам доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения категорий К, О, С, Г, У. Создание условий по состоянию доступности отдельных зон, территорий, помещений здания для инвалидов МГН (С, Г) возможно после капитального ремонта здания с применением технических средств реабилитации (см. Приложение).

«Представитель рабочей группы»

Завхоз

(должность)



(Ямпольская О.С.)

подпись

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«26 февраля 2021г.

Представитель организации

Директор

(должность)



(Бутина О.Е.)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«26 февраля 2021г.

Приложения

- 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)** - Расширение прохода и калитки до 1,2м , устройство парковки для специальных автомашин для инвалидов с улицы Советской, обозначить их специальным знаком на вертикальном указателе.– (К,О)
 - Установка указателей направления движения к объекту –(К,О,С)
- 2. Вход (входы) в здание** – Ремонт крыльца: замена существующего покрытия на нескользящую плитку, устройство пандуса с разворотной площадкой у главного входа – (К,О)
 - Устройство рельефной (тактильной) полосы перед лестницей, нанесение контрастной маркировки на входную дверь или светового маяка, на проступи первой и последней ступени крыльца - (С)
 - Установка системы связи для вызова персонала, замена 2-х поручней на 3 двойных поручня с закругленными краями, соответствующих требованиям, Установка системы вызова помощника «ПУЛЬСАР-3», установка антивандальной всепогодной кнопки вызова «Универсал 2 (Аа)» для системы вызова помощника «ПУЛЬСАР-3» - (К,О, Г, С, У)
- 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)** - Установка приставного пандуса у эвакуационных выходов, расширение дверного проема коридоров и тамбуров до нормативного значения (1 этаж), установка подъемной платформы с возможностью движения до 2 этажа (у лестницы рядом с запасным выходом)– (К, О)
 - На путях движения, лестничных маршах обустроить направляющие контрастные и тактильные полосы , нанесение контрастной маркировки на проступи первой и последней ступени лестницы у главного входа – (С)
 - Выделить графически на полу и на стенах зоны риска: открывания полотен дверей, повороты, установить поручни с 2х сторон с горизонтальным завершением вверху, внизу с не травмирующим окончанием- (С,О)
 - Разместить пиктограммы (доступность, вход, выход), тактильные схемы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации- (С, Г)
- 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** - Приобретение портативных индукционных систем (2 ед.), установка индукционной системы в холле, размещение аудиовизуальных информационно-справочных и тактильных систем – (Г,С)
 - Установка подъемной платформы для инвалидов, расширение дверных проемов в помещениях групп до нормативного значения оборудовать в музыкальном зале места для посещения инвалидов-колясочников – (К)
 - Оборудовать места для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) – (Г)
- 5. Санитарно-гигиенические помещения** - Расширение дверных проемов в санузлах, замена дверей в санузлах, установка специальных замков и доводчиков, расширение пути движения в санузлах, переоборудование одной из кабинок с учетом доступности –(К, О,)
 - Тактильная маркировка санузла , тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) - (С)
 - Установка поручней в переоборудованной кабинке, держателя для трости (костыля) в кабинке и у раковины, поручней у раковины – (К, О, С)
 - Установка на дверь приспособленной кабинки соответствующего информационного обозначения – (К,О, Г, С, У)
- 6. Система информации и связи (на всех зонах)** - Установка знаков доступности для категорий инвалидов, мнемосхемы,

пиктограмм, разметок на маршрутах движения. Установка обозначений, информирующих о путях движения и целевых помещениях (К,О, Г, С, У)

- Установка настенных тактильных указателей перед поворотом пути (С)

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - Выполнить условия для безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках: выровнять покрытия пешеходных тротуаров, выполнить нормативные съезды с тротуаров, разворотные площадки, места отдыха (К,О)

- Установка тактильных плиток, указывающих направление движения от остановки «Жилина» к основному входу здания, других тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения – (С, Г)

8. Все зоны и участки - Расширение дверных проемов, замена дверей, устранение перепадов высоты (порогов), установка поручней вдоль стен (К,О)

- Установка светозвуковых (звуковых) маяков – (С)
- Размещение специальной цветовой маркировки, тактильных полос и знаков (К, О, С, Г)

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)