Российская Федерация
Самарская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«ШКОЛА №23 имени Пальмиро Тольятти»
445010, г. Тольятти, ул. Ставропольская, 19, т. 318804, факс 318883

24.08.2021г.

Заместителю начальника ОНД
и профработы по г.о. Тольятти
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Самарской области (заместитель
Главного государственного
инспектора городского округа
Тольятти по пожарному надзору)
Майору внутренней службы
Гаврилову А.А.

ОТЧЕТ по устранению выявленных нарушений
по итогам проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(АКТ №329 от 5 июля 2021 года, предписание №329/1/1)

№	Нарушения	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Меры, принятые для устранения нарушений	Срок устранения нарушения (фактический)
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС и СОУЭ введена в эксплуатацию в 2006 году)	01.08.2022г.	Проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности. АКТ испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) от 23 июля 2021 г.	23.07.2021г.
2	Не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского	01.08.2022г.	Заключение договора № 3-050 от 03.08.2021г. на категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны складского помещения с ООО «Экор».	17.08.2021г. получено техническое заключение «Определение категорий складских и производственных помещений, зданий по

	назначения (категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов).			взрывопожарной и пожарной опасности».
3	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта не ведётся в полном объеме (отсутствует раздел проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания).	01.08.2022г.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта включен раздел проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания.	09.07.2021г.
4	Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (инструкция должна соответствовать разделу XVIII ППР РФ).	01.08.2022г.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указаны ответственные за обеспечение пожарной безопасности (инструкция составлена в соответствии разделу XVIII ППР РФ).	07.07.2021г.
5	На объекте частично не обеспечивается соблюдение сроков своевременной замены огнетушителей, по факту на объекте установлен порошковый огнетушитель, изготовленный до 2011 года.	01.08.2022г.	В пищеблоке проведена замена огнетушителя на порошковый огнетушитель 2020 года.	09.07.2021г.
6	Допускается хранение под лестничным маршем в пищеблоке вещей, оборудования и других горючих материалов.	01.08.2022г.	Помещение под лестничным маршем работниками ЗАО КШП «Дружба» освобождено от вещей, оборудования и горючих материалов.	07.07.2021г.
7	Декларация пожарной безопасности требует уточнения в связи с изменениями содержащихся в ней сведений (нормативных документов).	01.08.2022г.	Разработана новая декларация пожарной безопасности, зарегистрирована 16.07.2021г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного	16.07.2021

			управления МЧС России по Самарской области, регистрационный номер 36 440 368-ТО-00580.	

Предоставленная информация в отчете подтверждается копиями документов и фотографиями.

Директор: О.Е. Бутина

ПРИЛОЖЕНИЯ

к ОТЧЕТу по устранению выявленных нарушений
по итогам проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(АКТ №329 от 5 июля 2021 года, предписание №329/1/1)

№ нарушения	Меры, принятые для устранения нарушений	Перечень приложений
1	Проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности. АКТ испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) от 23 июля 2021 г.	Приложение 1. Копия АКТа.
2	Заключен договор № 3-050 от 03.08.2021г. на категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны складского помещения с ООО «Экор». 17.08.2021г. получено техническое заключение «Определение категорий складских и производственных помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».	Приложение 2. Копия технического заключения от 17.08.2021.
3	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта включен раздел проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Приложение 3. Копия страниц журнала
4	В инструкции о мерах пожарной безопасности указаны ответственные за обеспечение пожарной безопасности (инструкция составлена в соответствии разделу XVIII ППР РФ).	Приложение 4. Копия инструкции о мерах пожарной безопасности
5	В пищеблоке проведена замена огнетушителя на порошковый огнетушитель 2020 года.	Приложение 5. Фотография нового огнетушителя в пищеблоке
6	Помещение под лестничным маршем работниками ЗАО КШП «Дружба» освобождено от вещей, оборудования и горючих материалов.	Приложение 6. Фотография помещения под лестничным маршем
7	Разработана новая декларация пожарной безопасности, зарегистрирована 16.07.2021г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, регистрационный номер 36 440 368-ТО-00580.	Приложение 7. Копия новой декларации пожарной безопасности