Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти
(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 329/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) синдивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Тольятти по пожарному надзору от 01.06.2021 года № 329, статей 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07 июня 2021 года по 05 июля 2021 года, фактическая: 10 рабочих дней, с 22 июня 2021 года по 05 июля 2021 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – с 12 ч. 00 м по 14 ч.00 м. 22.06.2021 (2 часа 00 мин.) проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Мироновым Дмитрием Юрьевичем в отношении объекта - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти», сокращенное наименование МБУ «Школа № 23», осуществляющим деятельность по адресу: 445010, Самарская область, город Тольятти, ул. Ставропольская, 19
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с Бутиной Ольгой Егоровной – директором МБУ «Школа № 23» (законным представителем юридического лица), Лапаевой Светланой Николаевной – заместителем директора по АХР МБУ «Школа № 23»
(указываются должности,фамилии,имена,отчества (последнее - приналичии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении

		пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС и СОУЭ введена в эксплуатацию в 2006 году).	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений» (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, 4.2, 4.3 Свода правил «СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
3.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта не ведётся в полном объеме (отсутствует раздел проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания).	Нарушение: п. 17, п. 30, п. 43, п. 48, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
4.	Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы, а именно: лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (инструкция должна соответствовать разделу XVIII ППР РФ).	Нарушение: п. 392, п.п. л) п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
5.	На объекте частично не обеспечивается соблюдение сроков современной замены огнетушителей, по факту на объекте установлен порошковый огнетушитель, изготовленный до 2011 года.	Нарушение: п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
6.	Допускается хранение под	Нарушение: п. 16, 27 Правил	01.08.2022	

	лестничным маршем в пищеблоке вещей, оборудования и других горючих материалов.	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
7.	Декларация пожарной безопасности требует уточнения в связи с изменениями содержащихся в ней сведений (нормативных документов).	Нарушение: ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Директор МБУ «Школа № 23» Бутина О.Е. √ О. Бутина

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« *05* » *июля* 20 *21* г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Государственный инспектор городского округа Тольятти по пожарному надзору № 137 (подпись)

Предписание для исполнения получил:

√ О. Бутина — *Директор МБУ «Школа № 23» Бутина Ольга Егоровна*

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« *05* » *июля* 20 *21* г.

М.П.

МБУ «Школа №23»