Фото таблица

Нарушение 1 Установлены замки на двери эвакуационных выходов из актового зала, запасных выходов и центрального входа.







Нарушение 2 Заключен договор с ООО «ШАР» об изготовлении перил, перила установлены 13.01.2020.



Нарушение 4 Заключен договор на замену планов эвакуации с фотолюминисцентной пленкой с маркировкой, заменен план 1-го этажа 13.01.2020г.