Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № *183/1/1*
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Тольятти «Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти»

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Тольятти по пожарному надзору от 05 декабря 2019 года № 183, статей 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года, фактическая: 8 рабочих дней, с 12 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – 02 час. 00 мин.: с 10 час. 00 мин. 12 декабря 2019 года по 12 час. 00 мин. 12 декабря 2019 года проведена проверка *старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Мироновым Дмитрием Юрьевичем,*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-

в отношении объекта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

городского округа Тольятти «Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти» (сокращенное наименование – МБУ «Школа № 23»), расположенного по адресу: 445010, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ставропольская, 19, совместно с *директором МБУ «Школа № 23» Бутиной Ольгой Егоровной и заместителем директора по АХР Лапаевой Светланой Николаевной*

(указываются должности,фамилии,имена,отчества (последнее - приналичии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывае

		требования которого (-ых) нарушены		тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала и непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери эвакуационных выходов с внутренней стороны оборудованы замками.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10.03.2020	
2.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестничный марш ведущий в коридор к актовому залу).	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	10.03.2020	
3.	Отсутствуют (не представлены) документы на лиц, прошедших проверку знаний требований пожарной безопасности по окончанию обучения пожарно-технического минимума.	Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 41 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».	10.03.2020	
4.	Не произведен контроль качества функционирования фотолюминесцентных эвакуационных систем, используемых на плане эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации отсутствует маркировка.	Нарушение: п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 6.2.3, п. 6.2.7, п. 8.2.7, п. 8.4.1, п. 9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	10.03.2020	
5.	Тамбур основного эвакуационного выхода не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, п. 9 таблицы А.1, п. 38 таблицы А3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной	10.03.2020	

		защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3. п. 4, п/п 9 табл. 1, п/п 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».		
6.	Двери из актового зала в лестничную клетку не имеют приспособлений для самозакрывания.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 33, п. 36, п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Директор МБУ «Школа № 23» Бутина О.Е. _____ _____

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) *(подпись)*

« 23 » *декабря* 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

√ *Директор МБУ «Школа № 23» Бутина Ольга Егоровна*

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 23 » *декабря* 20 19 г.

М.П.