Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

Самарская область,
(место составления акта)
г. Тольятти

« 23 » декабря 2019 г.
(дата составления акта)
« 12 » час. « 00 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 183

По адресу/адресам: *445010, Самарская область, город Тольятти, ул. Ставропольская, 19*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения от 05 декабря 2019 года № 183*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена *внеплановая выездная* проверка в отношении: *Муниципального*
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) *(наименование юридического*

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 23
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
имени Пальмиро Тольятти»

Дата и время проведения проверки:

« __ » _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

« __ » _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *планируемая не более 20 рабочих дней: в период с 10*
(рабочих дней/часов)
декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года, фактическая: 8 рабочих дней, с 12 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – 02 час. 00 мин.: с 10 час. 00 мин. 12 декабря 2019 года по 12 час. 00 мин. 12 декабря 2019 года

Акт составлен: *отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) *Бутина Ольга Егоровна – директор МБУ «Школа № 23»*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
(законный представитель юридического лица) – 12.12.2019 в 10 час. 00 мин. (непосредственно на объекте (в организации)), в преддверии проверки копия распоряжения о проведении проверки направлена на электронную почту юридического лица 06.12.2019 в 09:35

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -------

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: *Миронов Дмитрий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бутина Ольга Егоровна – директор МБУ «Школа № 23», Лапаева Светлана Николаевна – заместитель директора по АХР

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): *выявлены нарушения требований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части касающейся не исполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности Лицами, допустившими данное нарушение, являются: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти» (сокращенное наименование – МБУ «Школа № 23»), директор МБУ «Школа № 23» Бутина Ольга Егоровна*

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	5.
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала и непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери эвакуационных выходов с внутренней стороны оборудованы замками.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МБУ «Школа №23», директор МБУ «Школа №23» Бутина О.Е.
2.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестничный марш ведущий в коридор к актовому залу).	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность	МБУ «Школа №23», директор МБУ «Школа №23» Бутина О.Е.

		зданий и сооружений».	
3.	Отсутствуют (не представлены) документы на лиц, прошедших проверку знаний требований пожарной безопасности по окончанию обучения пожарно-технического минимума.	Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 41 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».	МБУ «Школа №23», директор МБУ «Школа №23» Бутина О.Е.
4.	Не произведен контроль качества функционирования фотолюминесцентных эвакуационных систем, используемых на плане эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации отсутствует маркировка.	Нарушение: п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 6.2.3, п. 6.2.7, п. 8.2.7, п. 8.4.1, п. 9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	МБУ «Школа №23», директор МБУ «Школа №23» Бутина О.Е.
5.	Тамбур основного эвакуационного выхода не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, п. 9 таблицы А.1, п. 38 таблицы А3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3. п. 4, п/п 9 табл. 1, п/п 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	МБУ «Школа №23», директор МБУ «Школа №23» Бутина О.Е.
6.	Двери из актового зала в лестничную клетку не имеют приспособлений для самозакрывания.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 33, п. 36, п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МБУ «Школа №23», директор МБУ «Школа №23» Бутина О.Е.

В ходе проведения проверки было представлено заключение от 27.05.2019 № 27/1-2019 (входящий в ОНДиПР от 27.05.2019 № 2252/1) о результатах независимой оценки пожарного риска с выводом о выполнении условий соответствия объектов защиты: нежилое здание школы, расположенное по адресу: 445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ставропольская, 19, по классу функциональной пожарной опасности – Ф4.1 требованиям пожарной безопасности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы: *предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 23.12.2019 № 183/1/1, фото таблица к акту проверки*

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы Д.Ю. Миронов
« 23 » декабря 2019 г.

_____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУ «Школа № 23» Бутина Ольга Егоровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » декабря 2019 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)