

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в г.
Тольятти"

Орган инспекции

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от «27 » февраля 2025 г. № 5910
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 23» имени
ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ " по адресу: 445010, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Ставропольская, д.19.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено сотрудником ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

Заведующий отделением

Новоселецкая А.К.

в присутствии

директор Бутина О.Е.

Юридический адрес:

445010, Самарская область, г. Тольятти,
Центральный район, ул. Ставропольская,19

Фактический адрес:

445010, Самарская область, г. Тольятти,
Центральный район, ул. Ставропольская,19

В ходе обследования установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей расположено на
базе МБУ «Школа № 23» по адресу: 445010, Самарская область, г.Тольятти,
ул. Ставропольская,19.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха
и оздоровления детей.

Запланированное количество детей в смену – 180 человек. Режим
пребывания детей: с 8.30 до 14.30 без организации дневного сна.

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение.
На территории оздоровительного учреждения выделено 3 зоны: зона отдыха,
физкультурно-спортивная и хозяйственная. Для спортивных занятий

оборудована универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием и освещением. Целостность покрытия не нарушена.

На территории хозяйственной зоны на расстоянии не менее 25м для сбора твердых бытовых отходов оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1,5 м по периметру во все стороны. Соблюдаются требования по оборудованию площадки ветронепроницаемым ограждением с трех сторон с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Контейнеры для сбора мусора оборудованы плотно закрывающимися крышками.. ЛДП МБУ «Школа № 23», размещен на земельном участке в трехэтажном здании. Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом и 2-ом этажах школы.

На первом этаже расположены:

Игровая кабинет № 3 площадью 49,3 кв.м, 6 отрядных : кабинет № № 4 , 6,7,13,19,43в площадью 46,5-46,9-46,3 -46,6-14,1-60,3 кв.м, туалет с умывальной для девочек площадью 6,3 кв.м, туалет с умывальной для мальчиков площадью 10,1 кв.м, спортивный зал площадью 279,5 кв.м, раздевалка для девочек площадью 16,2 кв.м, раздевалка для мальчиков площадью 17,1 кв.м, туалет для мальчиков при спортивном зале площадью 1,1 кв.м, туалет для девочек при спортивном зале площадью 1,1 кв.м, душевая для мальчиков площадью 2,5 кв.м, душевая для девочек площадью 2,2 кв.м, обеденный зал площадью 62,5 кв.м. и производственные помещения площадью 42,3.кв.м, гардероб площадью 36,5 кв.м (помещение для сушки одежды и обуви), помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств.

На втором этаже расположены:

актовый зал площадью 202,4 кв.м, медицинский кабинет площадью 23 кв.м, процедурный кабинет площадью 7,6 кв.м, изолятор – кабинет №31 площадью 47,5 кв.м, производственные помещения столовой площадью 133,7 кв.м. Медицинское обслуживание по договору № 2 от 28.08.2020г с ГБУЗ СО «ТГП №2 »

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского пункта, состоящего из кабинета врача и процедурного кабинета. Медкабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой. В процедурном кабинете и изоляторе установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для изолятора планируется использовать кушетки и стулья, имеющие поверхность, устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. В процедурном кабинете и изоляторе установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятор площадью 47,5 кв.м в соответствии п.2.9.3 СП 2.4.3648-20

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей. Имеется помещение для сушки одежды и обуви.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинками с дверями без запоров и необходимым количеством санитарно-технических приборов (умывальниками, унитазами). Санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы имеют сидения, позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Туалет для персонала отдельный.

Питание детей планируется осуществлять в столовой МБУ «Школа № 23», Дополнительное соглашение № 3 к Договору с ЗАО КШП «Дружба» № 44 от 10.02.21г

Питание детей планируется осуществлять в столовой школы.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью, производственные помещения на первом этаже: раздача, моечная столовой посуды, загрузочная, подсобное помещение.

На втором этаже – доготовочный цех, горячий цех, пекарский цех, моечная кухонной посуды, склад сыпучих продуктов, подсобное помещение, кабинет заведующего производством. Имеется грузовой лифт. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах. Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Из технологического оборудования в наличии пароконвектомат, печь конвекционная, тестомесильная машина, плита электрическая, котел электрический, плита электрическая, элетросковорода, мармит для первых блюд, мармит для вторых блюд, посудомоечная машина, мясорубка, универсальный привод, овощерезка, водонагреватель резервный, устройство душирующее. Холодильное оборудование – шкаф холодильный, камера холодильная, ларь морозильный.

Установлены 2 бактерицидные лампы. Оборудование в рабочем состоянии. Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами. Для мытья кухонной посуды имеется двухсекционная моечная ванна, для мытья столовой посуды – посудомоечная машина, а также трехсекционная моечная ванна. Моечные ванны присоединены к канализации при помощи воздушных разрывов. В полу имеются сливные трапы. Перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники с подводкой холодной и горячей воды из расчета 1 умывальник на 20мест.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Внутренняя отделка помещений:

Стены и потолок в кружковых, игровых, изоляторе окрашены водоэмульсионной краской, на полу линолеум. В медицинском кабинете:

стены в кабинете врача окрашены водоэмульсионной краской, процедурном кабинете выложены плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской, на полу - плитка. В спортивном зале - стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу – спортивный линолеум. В актовом зале потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской, на полу – линолеум. В санузлах стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

В столовой стены выполнены плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, на полу – метлахская плитка, в обеденном зале стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу – линолеум. Освещение – смешанное. Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение за счет оконных проемов. Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками в исправном состоянии. В помещениях пищеблока лампы накаливания во влагопылезащитном исполнении. Окна кружковых, игровых, изолятора, мед. пункта обеспечены жалюзи. Имеются москитные сетки.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации.

Игровые, кружковые, мед.пункт, изолятор, туалеты оборудованы общеобменной вентиляцией, спортзал – вытяжной вентиляцией. Приточно-вытяжная механическая вентиляция в столовой типовая в соответствии с проектом. Над тепловым оборудованием оборудована локальная вытяжная вентиляция. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, игровых, медицинском и процедурном кабинетах позволяет проводить проветривание. Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются.

Заведующий отделением  Новоселецкая А.К.

С актом ознакомлен

 Бутина О.Е.